

- запах при 60°C — 0, при величине допустимого уровня — не более 2,0 баллов;
- мутность — менее 1,0 при величине допустимого уровня — не более 2,6 ЕМФ;
- привкус — 0, при величине допустимого уровня — не более 2 баллов;
- цветность — менее 1,0 при величине допустимого уровня — не более 20,0 град.(Cr-Co);

Оценка соответствия продемонстрировала, что образец пробы холодной питьевой питьевой холодной воды из водопровода, по адресу: РХ, г. Сорск, 3-й Водопадъём, соответствует требованиям п.3.4.1 табл. №2 по санитарно-химическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупрежден.

Зав сан эпидотделом



Кариков А.А.